

令和7年度 ふくしま北部配水池発電所発電実績

発電電力量 (年間計画発電量 730,000 kWh)

令和7年度	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
	期間 日数	3/19~4/17 30日間	4/18~5/20 33日間	5/21~6/17 28日間										3/19~6/17 91日間
発電実績 (累計) (kWh)		66,955 (66,955)	75,218 (142,173)	63,304 (205,477)										205,477
達成率 (%)		9.2	19.5	28.1										28.1
CO2削減量※1 (t)		28.3	31.7	26.7										86.7
CO2削減量 (杉換算)※2 (本)		2,021	2,264	1,907										6,193

※1 CO2削減量は電力量1,000kWhあたり0.422t削減できるとして算定(令和7年度 環境省 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧代替値より)

※2 杉換算は50年生の杉1本あたり1年間に14kgのCO2を吸収するとして算定(林野庁 地球温暖化防止のための緑の吸収源対策より)

