

質問及び回答書

令和7年5月14日

各 位

福島市水道事業管理者
清 野 一 浩
(公印省略)

「老朽管更新事業（第8期）に伴う渡利岩下地内送水管布設替実施設計業務委託」への質問を受け付けたことについて、下記のとおり回答いたします。

記

1	質問	本業務については、阿武隈川の河川申請はないという認識で間違いないでしょうか。
	回答	そのとおりです。
2	質問	本業務は、新設詳細設計φ100 mm、新設詳細設計φ500 mmと布設替詳細設計φ600 mmは管接続での設計で、バタフライ弁等の制水弁室の設計は含まれていないという認識でよろしいでしょうか。
	回答	そのとおりです。

※質問内容は、質問書どおりに記載しております。

以上